

POLUMJESEČNO IZVJEŠĆE O KVALITETI PLINA U 2014. GODINI

Specifična točka uzorkovanja: Zabok

Pripadajući ulazi u distribucijski sustav: Klanjec - 3 bar - Klanjec, Tuheljske Toplice - 3 bar - Tuheljske Toplice, Kumrovec - 3 bar - Kumrovec

Propisani parametri standardne kvalitete plina (Opći uvjeti opskrbe plinom NN 158/13, Tablica 3, Prilog 2)	A. Kemijski sastav prirodnog plina, mol%						B. Sadržaj sumpora, mg/m ³			C. Gornja ogrjevnost Hg, kWh/m ³	D. Donja ogrjevnost Hg, kWh/m ³	E. Gornji Wobbe-indeks Wg, kWh/m ³	F. Donji Wobbe-indeks Wg, kWh/m ³	G. Relativna gustoća d	H. Točka rosišta, °C pri tlaku od 70 bar		
	Metan (CH ₄)	Etan (C ₂ H ₆)	Propan (C ₃ H ₈) i viši ugljikovodici	Dušik (N ₂)	Ugljični dioksid (CO ₂)	Kisik (O ₂)	Sumpor ukupni (S)	Sumporovodik i karbonil sulfid ukupno (H ₂ S + COS)	Merkaptani (RHS)	Gornja ogrjevnost Hg, kWh/m ³	Donja ogrjevnost Hg, kWh/m ³	Gornji Wobbe-indeks Wg, kWh/m ³	Donji Wobbe-indeks Wg, kWh/m ³	Relativna gustoća d (zrak=1)	Točka rosišta, °C pri tlaku od 70 bar		
	minimalno 85	maksimalno 7	maksimalno 6	maksimalno 3	maksimalno 2,5	maksimalno 0,001	maksimalno 30	maksimalno 5	maksimalno 6	minimalno 10,28 maksimalno 12,75	minimalno 9,25 maksimalno 11,47	minimalno 12,75 maksimalno 15,81	minimalno 11,48 maksimalno 14,23	minimalno 0,56 maksimalno 0,70	-8	-2	
Polumjesečno razdoblje 2014.g.	Izmjereni parametri kvalitete plina za ulaze u distribucijski sustava															Prosječna ponderirana donja ogrjevnost / mjesec kWh/m ³	
01.01.-15.01.	96,31	1,92	0,76	0,75	0,26					10,6833	9,6306	14,03	12,65	0,5797			9,6306
16.01.-31.01.	96,37	1,88	0,55	0,77	0,24					10,6861	9,6306	14,04	12,65	0,5793			9,6272
01.02.-15.02.	96,38	1,87	0,77	0,74	0,24					10,6861	9,6306	14,04	12,65	0,5793			9,6317
16.02.-28.02.	96,68	1,75	0,71	0,70	0,16					10,6778	9,6222	14,06	12,67	0,5770			9,6696
01.03.-15.03.	96,51	1,87	0,72	0,69	0,21					10,6861	9,6306	14,05	12,67	0,5782			9,6800
16.03.-31.03.	96,52	1,91	0,71	0,66	0,20					10,6889	9,6333	14,07	12,68	0,5771			9,6912
01.04.-15.04.	95,95	2,17	0,90	0,71	0,27					10,7306	9,6722	14,07	12,69	0,5813			9,7032
16.04.-30.04.	95,89	2,19	0,88	0,77	0,27					10,7250	9,6667	14,07	12,69	0,5815			9,7485
01.05.-15.05.	96,21	2,11	0,92	0,61	0,15					10,7556	9,6944	14,12	12,73	0,5798			9,7055
16.05.-31.05.	95,97	2,28	0,80	0,67	0,28					10,7222	9,6639	14,07	12,68	0,5805			9,6487
01.06.-15.06.	95,59	2,32	1,03	0,74	0,32					10,7611	9,7000	14,08	12,69	0,5842			9,6219
16.06.-30.06.	95,64	2,36	0,93	0,78	0,29					10,7417	9,6833	14,07	12,68	0,5830			
01.07.-15.07.	95,19	2,58	1,00	0,88	0,35					10,7528	9,6944	14,05	12,67	0,5858			
16.07.-31.07.	94,52	3,03	1,01	0,91	0,53					10,7722	9,7111	14,02	12,64	0,5901			
01.08.-15.08.	93,63	3,39	1,35	1,01	0,62					10,8444	9,7806	14,03	12,66	0,5971			
16.08.-31.08.	94,81	3,00	0,95	0,75	0,49					10,7833	9,7222	14,06	12,68	0,5884			
01.09.-15.09.	94,28	3,19	1,05	0,90	0,58					10,7917	9,7306	14,03	12,67	0,5920			
16.09.-30.09.	94,62	3,09	0,82	0,89	0,58					10,7389	9,6833	14,00	12,62	0,5887			
01.10.-15.10.	94,66	3,04	0,81	0,78	0,70					10,7444	9,6861	13,99	12,61	0,5898			
16.10.-31.10.	96,11	2,22	0,64	0,67	0,36					10,6833	9,6278	14,03	12,65	0,5794			
01.11.-15.11.	96,29	2,31	0,54	0,57	0,29					10,6889	9,6333	14,07	12,68	0,5775			
16.11.-30.11.	96,42	2,26	0,46	0,55	0,31					10,6694	9,6139	14,05	12,66	0,5764			
01.12.-15.12.	96,64	2,13	0,45	0,54	0,24					10,6667	9,6111	14,07	12,68	0,5749			
16.12.-31.12.	96,65	2,21	0,29	0,46	0,27					10,6694	9,6139	14,08	12,68	0,5748			