

ODRŽAVANJE PLINSKE INSTALACIJE - SIGURNOST PRI UPORABI

Poštovani kupci prirodnog plina,

ovim putem želimo ukazati na važnost održavanja i provjere ispravnosti Vaše plinske instalacije. Da bi se osigurao ispravan rad plinskih uređaja, važno je, da je pravilno izvedena plinska instalacija, da su plinski uređaji ispravno ugrađeni i redovno servisirani, da je osigurana dovoljna količina zraka za izgaranje i ispravan odvod produkata izgaranja. Nepravilan rad plinskog uređaja i dimovodne instalacije uzrokuje stvaranje otrovnog plina ugljičnog monoksida (CO) i povrat dimnih plinova u prostoriju. (CO) je plin bez boje, mirisa i okusa koji nastaje nepravilnim izgaranjem, te već kod malog udjela u zraku od 0,1 % uzrokuje simptome trovanja. Na tržištu postoje uređaji za detekciju ugljičnog monoksida prihvatljive cijene i jednostavne montaže, koji u slučaju pojave ugljičnog monoksida zvučnim alarmom mogu dodatno pridonijeti vašoj sigurnosti. Održavanju plinske instalacije, a što obuhvaća opremu i uređaje za grijanje i pripremu potrošne tople vode (bojleri), koji su većinom ugrađeni u kupaonicama, treba posvetiti maksimalnu pažnju. Kada se stari drveni prozori i vrata u kupaonici zamjenjuju tzv. PVC-stolarijom postoji opasnost da nema dovoljno dotoka svježeg zraka za rad plinskog bojlera. U tom slučaju obavezno se savjetujte s distributerom plina ZELENJAK PLIN d.o.o., ovlaštenim serviserom i područnim dimnjačarom, kako bi se dodatnim tehničkim rješenjima osigurao pravilan dotok zraka za izgaranje (podrezivanje vrata, ugradnja rešetaka, otvor prema slobodnoj atmosferi i sl.). Uz navedeno, nepovoljan utjecaj na rad plinskog bojlera uzrokuje istodoban rad ventilacije u kupaonici, pa i kuhinjske nape ugrađene u kuhinji, zbog čega se tehničkim rješenjima mora onemogućiti njihov istodoban rad. Navedeni uvjeti važe i za sve ostale plinske atmosferske uređaje, kao npr. plinska sobna peć. Preporuka je plinske atmosferske bojlere zamijeniti sigurnijim i efikasnijim kondenzacijskim bojerima, koji rade neovisno o zraku u prostoriji u kojoj su montirani. Servisiranje uređaja trebaju provoditi stručne i za to sposobljene osobe. Dimovodne instalacije, tj. dimnjaci također su važan subjekt u cjelokupnom sustavu održavanja. Da bi bili pušteni u rad plinski uređaji spojeni na dimnjak moraju imati pozitivan dimnjačarski nalaz, a u pogon ih mora pustiti isključivo ovlašteni serviser. Redoviti pregled i čišćenje dimnjaka je vrlo važno za ispravan rad plinskog uređaja. Radove na preinakama plinske instalacije izvodi isključivo distributer plina ili pravna ili fizička osoba (plinoinstalater) koja ima ovlaštenje za rad na distribucijskom području. Redovito održavanje plinskih uređaja i provjere plinskih instalacija vršite najmanje jednom godišnje i omogućite redovite dimnjačarske kontrole, što je i zakonska obveza svakog vlasnika/korisnika plinske instalacije. Čuvajte dokumentaciju izdanu od distributera plina, dimnjačara i servisera (dimnjačarski nalaz, plaćeni računi, radni nalozi, ispitni izvještaji i sl.). Ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti plinske instalacije izvodi operator distribucijskog sustava ZELENJAK PLIN d.o.o. u redovnim rokovima ili prilikom zamjene plinomjera (najmanje jedanput u 10 godina za kućanstva), te na osnovu ispitnog izvještaja, nalaza dimnjačara i servisera produžuje ili uskraćuje daljnju isporuku plina. Prilikom pregleda plinske instalacije potrebno je predložiti dokumente o redovnom servisiranju plinskih uređaja, pregledu i čišćenju dimnjaka. Privatni iznajmljivači stambenih prostora dužni su dati upute svojim gostima za sigurnu uporabu plinskih uređaja koji su im na raspolaganju, a posebno stranim državljanima na radu u Republici Hrvatskoj, koji se moguće prethodno nisu susretali sa istima. Imate li bilo kakve nedoumice, stojimo na raspolaganju za dodatne upute i stručne savjete. Detaljnije upute možete pronaći na našoj internetskoj stranici: <https://zelenjak-plin.hr/>. U slučaju da niste sigurni u ispravnost i nepropusnost Vaše plinske instalacije, osobito bojlera ugrađenih u kupaonicama, обратите se distributeru plina ZELENJAK PLIN d.o.o. Klanjec, e-mail: info@zelenjak-plin.hr, telefon: 049551049